

LEGENDA SSWiN

- PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI Z ANTYMASKINGIEM
- KLAWIATURA
- PRZYCISK NAPADOWY
- KONTAKTRON (CZUJKA MAGNETYCZNA)
- PSU MODUŁ ROZSZERZEŃ Z ZASILACZEM
- RIO MODUŁ ROZSZERZEŃ BEZ ZASILACZA
- CA CENTRALA ALARMOWA

aa | bb dd | cc | ee — OPIS URZĄDZEŃ:

aa - RODZAJ URZĄDZENIA:
PSU- MODUŁ ROZSZERZEŃ Z ZASILACZEM
RIO- MODUŁ ROZSZERZEŃ BEZ ZASILACZA
CPA- PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI
PN - PRZYCISK NAPADOWY
KL - KLAWIATURA

bb - NUMER URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU NA DANYM POZIOMIE

cc - NUMER CENTRALI ALARMOWEJ

dd - POZIOM

ee - ADRES URZĄDZENIA

- KABEL SYGNAŁOWY - YTKSYekw 3x2x0.5
- KABEL MAGISTRALOWY CAB/WH/100/TP/75 2x2x0.75
- KABEL ZASILĄCY OMY 3x1.5

architekton
SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 80
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251**
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	**UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ**
WYKONAWCA OPRACOWANIA	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Jacek Frydrysiak	upr. bud. nr617/94/WŁ	
WSPÓŁPRACA:		
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Jerzy Jagas	upr. bud. nr 242/89/WŁ	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA - SCHEMAT INSTALACJI SSWiN

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA:
11-2018	TELETECHNIKA	ZP/91/2017/PW/TLT/SB/003	-