



CSP	Centrala pożarowa BMZ Integral
	Czujka pożarowa (montaż na stropie lub na suficie podwieszanym)
	Czujka pożarowa montowana nad sufitem podwieszanym ze wskaźnikiem zadziałania
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Modul wej/wyj
	MSCD: Monitorowanie, sterowanie centrali oddymiania - usterka, alarm
	SKD: Sterowanie kontroli dostępu - odłączenie zasilania/odblokowanie drzwi
	SW: Sterowanie wind - zjazd wind
	BX0214: Monitorowanie położenia klap poż. - otwarta/zamknięta
	SKP: Sterowanie zadziałania klap poż. - zamknięcie
	STW: Sterowanie wyłączeniem zasilania rozdzielni zasilających wentylację

		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251			
TEMAT:			
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14		
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ		
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8		
PROJEKTANT:			
mgr inż. Jacek Frydrysiak		NR UPRAWNIEN	PODPIS
WSPÓŁPRACA:			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Jerzy Jagas		upr. bud. nr 242/89/WŁ	
STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT INSTALACJI SSP			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	TELETECHNIKA	ZP/91/2017/PW/TLT/SSP/003	-