LEGENDA:

Em=1lx — Wymagana wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Em=100lx — Wymagana wartość natężenia oświetlenia podstawowego

Rozdzielnica elektryczna RE, II klasa ochronności

Szafa teletechniczna RACK

UWAGI:

1. Osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetleniowe itp. w łazienkach, pomieszczeniach technicznych itp. w wykonaniu bryzgoszczelnym, min. IP44.
2. Urządzenia grzewcze, metalowe obudowy, metalowe rury itp. należy przyłączyć za pomocą linki miedzianej 6mm^2 do MSW zabudowanej w pomieszczeniu technicznym.
3. Rozdzielnicę elektryczną RE należy zamontować tak, aby górna krawędź nie była wyżej, niż 180cm ponad podłogą. Dokładną lokalizację rozdzielnicy należy ustalić na etapie budowy.
4. Po wykonaniu instalacji elektrycznych i ekwipotencjalnych należy wykonać pomiary przewidziane przepisami i normami, które należy przekazać Zamawiającemu w postaci protokołów.

LEGENDA

	elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki/demontażu
	zamurowania
	elementy projektowane

RZUT PIĘTRA - wariant 2

Nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	pow. [m2]
1.01	Wiatrołap brudny	gres	7,12
1.02	Komunikacja brudna	gres	16,28
1.03	Pomieszczenie socjalne	gres	22,79
1.04	Szatnia brudna męska	gres	96,47
1.05	Łaźnia męska	gres	75,66
1.06	Toaleta męska	gres	22,42
1.07	Pomieszczenie porządkowe	gres	7,00
1.08	Szatnia czysta męska	gres	90,00
1.09	Wiatrołap czysty	gres	7,11
1.10	Suszarnia	gres	35,22
1.11	Pomieszczenie techniczne	gres	6,36
		SUMA	386.43



Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI STALOWEJ NA SZATNIE DLA OSIEMDZIESIĘCIU OSÓB WRAZ Z ŁAŹNIĄ I SANITARIATAMI

Adres obiektu:
ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Zleceniodawca:
MPGK KATOWICE
ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Stadium:	Faza:
KONCEPCJA	**PK**

Branża: **ELEKTRYKA**

Rysunek: RZUT PIĘTRA - WARIANT 2

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
I.E	1:100	E-02
Wersja: W.1	Data: 01/2024	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Dariusz Karolczyk	upr. bud. do proj. nr SLK/3492/PWOE/11 w spec. elektrycznej	
Współpraca:		
---	---	
---	---	
---	---	
Sprawdzający:		

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.