


±16.10

±12.95

Mieszkanie nr 1




Parametry czynnika grzewczego: 38/30 st C

±16.10

±12.95

Mieszkanie nr 2



Parametry czynnika grzewczego: 38/30 st C

UWAGA:

- Instalacja ogrzewania podłogowego z rur PERT z barierą antydyfuzyjną EVOH
- Instalacja zasilania rozdzielaczy CO z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT z wkładką aluminiową, z systemem złączek zaprasowywanych

T. Stasiak, M. Kościelny ul. 18 Stycznia 74A 98 - 300 Wieluń NIP 832-207-98-62 tel. 510 215 840		PROJEKT TECHNICZNY	
Stadium:		SANITARNA	
Branża:		INSTALACJA CO	
Temat:		Rozwinięcie wewnętrznej instalacji CO	
Nazwa rys:		Budynek mieszkalny, wielorodzinny	
Opiekt:		Działachów, gm. Rudniki	
Adres		(dz. nr ewkl. 359)	
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
Sprawił	mgr inż. Przemysław Wilk	OPL/1689/PWBS/19	
Inwestor	Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 46 - 325 Rudniki	SKALA 1 : 100	11.2022 S - 6