

(W) Wodmierz skrzydełkowy typu JS2,5 DN20mm

(FS) Filtr siatkowy tzpu FS-1 DN25mm

(ZZ) Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN25mm

(Z1) Zawór odcinający grzybkowy mufowy DN40mm

(Z2) Zawór odcinający grzybkowy mufowy DN25mm

(Z3) Zawór odcinający kulowy mufowy DN25mm

1:100

1:200

Poziom porównawczy 194,00 m.n.p.m

		Sieć wodociągowa Ø160PVC	Kanalizacja deszczowa DN200	Granica działki nr ewid. 184/3	Granica działki nr ewid. 359	Kabel telekomunikacyjny	Zasuwa DN40	Załamanie trasy przyłącza wodociągowego	Załamanie trasy przyłącza wodociągowego	Ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
Rzędna terenu	201,86						202,00		202,00	202,20
Rzędna osi rurociągu	200,26						200,40		200,49	200,50
Zagłębienie	1,60	1,61	1,57	1,61	1,62	1,62	1,61	1,60	1,51	1,70
Średnice/Spadki		ø50x3,0PEHD SDR17 PN10					i=1,0%	ø50x3,0PEHD SDR17 PN10		i=0,3%
Odległości	0,0	3,3	5,2	7,5	8,6	9,2	11,2	14,6	47,7	53,2
Węzeł	W1							W2	W3	W4

T. Stasiak, M. Kościelny
ul. 18 Stycznia 74A
98 - 300 Wieluń
NIP 832-207-98-62
tel. 510 215 840
DROG-SAN s.c.

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		
Branża:	SANITARNA		
Temat:	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE		
Nazwa rys:	Profil podłużny przyłącza wodociągowego		
Obiekt:	Budynek mieszkalny, wielorodzinny		
Adres	Dalachów, gm. Rudniki (dz. nr ewid. 359, 184/3)		
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
Sprawdził			
Inwestor	**Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 46 - 325 Rudniki**	SKALA 1 : 100/200	11.2022
			S - 2