PODZIEMIE BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE

UWAGI:

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 120
   - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
4. PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

OZNACZENIA

- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- CZUJKI DYMU
- ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
- ISTN. WETYLACJA MECH.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA

UWAGA:
OPIS PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKACH RZUTÓW W SKALI 1:50 BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I NA ROZWINIĘCIACH ŚCIAN PRZEDSIONKÓW KLATEK SCHODOWYCH.



AW1	Oprawa awaryjna typ AW 1
AW2	Oprawa awaryjna typ AW 2
AW3	Oprawa awaryjna typ AW 3
AW4	Oprawa awaryjna typ AW 4
AW5	Oprawa awaryjna typ AW 5
EW1	Oprawa ewakuacyjna typ 1
EW2	Oprawa ewakuacyjna typ 2
EW3	Oprawa ewakuacyjna typ 3

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W Domu Studenckim Żaczek przy ul. Wołowskiej 141 A w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. Michał Siimiński	LOD/1438/PWOE/10	
		Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Skowron	LOD/0204/PWOE/14	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA 00-367 Warszawa ,M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 ;22/308 00 09			
Treść Rysunku:	RZUT PIWNIC	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY	1:100	12.04.2021	E-01

mgr inż. Michał Siimiński
Projektowanie w zakresie instalacji wod.-kan. i kanalizacji deszczowej
Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych
bez ograniczeń
LOD/1438/PWOE/10
tel. 660 469 660
mgr inż. Rafał SKOWRON
Projektowanie w zakresie instalacji wod.-kan. i kanalizacji deszczowej
Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych
bez ograniczeń
LOD/0204/PWOE/14