PARTER BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

UWAGI:
1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
   - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁ.NA MINERALNĄ GR. 5cm.
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
4. PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

OZNACZENIA
- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- CZUJKI DYMU
- ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- ISTN. WETYLACJA MECH.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA

UWAGA:
OPIS PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKACH RZUTÓW W SKALI 1:50 I NA ROZWINIĘCIACH ŚCIAN PRZEDSIONKÓW KLATEK SCHODOWYCH.

Proj. demontaż drzwi z naświetlem, odcięcie części witryny i skucie podmurówki, dorobienie do pozostałej witryny drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem wg wykazu.

BUDYNEK B

BUDYNEK C

BUDYNEK A

AW1	Oprawa awaryjna typ AW 1
AW2	Oprawa awaryjna typ AW 2
AW3	Oprawa awaryjna typ AW 3
AW4	Oprawa awaryjna typ AW 4
AW5	Oprawa awaryjna typ AW 5
EW1	Oprawa ewakuacyjna typ 1
EW2	Oprawa ewakuacyjna typ 2
EW3	Oprawa ewakuacyjna typ 3

Projekt:	**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W Domu Studenckim Żaczek przy ul. Wołowskiej 141 A w Warszawie**		
Projektant:	mgr inż. Michał Simiński	Nr uprawnień:	Podpis
	-	LOD/1439/PWOS/18	
Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Skowron	LOD/0344/PWOS/14	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa		
		VODA 00-367 Warszawa ,M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 ;22/308 00 09	
Treść Rysunku:	**RZUT PARTERU**	Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100
		Data opracowania: 12.04.2021	Branża: nr rysunku: E-02