


PODZIAŁ BUDYNKÓW NA STREFY POŻAROWE - PIĘTRA POWTARZALNE



BUDYNEK A

BUDYNEK B

LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
PRZEBICIA W SUFICIE
PRZEBICIA W PODŁODZE
PRZEBICIA W ŚCIANIE

OZNACZENIA

- GAŚNICA
HYDRANT POŻAROWY WEWN.
CZUJKA WIELOSENSOROWA
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
PIONY C.O.
GRZEJNIKI
WYBURZENIA, DEMONTAŻ
ZAMUROWANIA
PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm
OPRAWY EWAKUACYJNE WG. PROJ. ELEKTR.
OPRAWY KIERUNKOWE WG. PROJ. ELEKTR.

UWAGI:

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
- PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSIĘGNIĘTA DO KANAŁÓW
4. PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

3 PIĘTRO BUDYNKU A i B - STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:
OPIS PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKACH RZUTÓW W SKALI 1:50 I NA ROZWINIĘCIACH ŚCIAN PRZEDSIÓNKÓW KLATEK SCHODOWYCH.

BUDYNEK A

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Wołoska 141A w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	Ms/220/21	<i>M. Trzeciak</i>
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak			
		mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	Ms/002/04		<i>Cezary Chmielewski</i>
Tytuł:	RZUT 3 PIĘTRA - PROJEKT	VODA			
		00-367 Warszawa, M.Kopernika 8/18 m26 tel.791 228 000 22/308 00 09			
Faza opracowania	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	Skala	Data opracowania	Branża	nr rysunku
		1:100	12.04.2021		A-09