
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. BIELNIKOWA ŻYRARDÓW
ADRES INWESTYCJI : UL. BIELNIKOWA ŻYRARDÓW
INWESTOR : Prezydent Miasta Żyrardów
ADRES INWESTORA : Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Domański
DATA OPRACOWANIA : 02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311200-2 Instalacje elektryczne					
1 d.1	KNNR 5 0902-07	SST/E.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 0,5kV/5KA 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
2 d.1	KNNR 5 1005-01	SST/E.01	Montaż rur osłonowych.Rura osłonowa BE 75 odporna na UV 5	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
3 d.1	KNNR 2-01 0701-02	SST/E.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 409	m m	 409.000	
					RAZEM	409.000
4 d.1	KNNR 2-01 0705-06	SST/E.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV 409	m m	 409.000	
					RAZEM	409.000
5 d.1	KNNR 5 0717-02	SST/E.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych. Kabel YAKXs 4x35 mm ² 0,6/1 kV 10	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
6 d.1	KNNR 5 0705-01	SST/E.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW. Osłona rurowa giętka do kabli fi 75mm 431	m m	 442.000	
					RAZEM	442.000
7 d.1	KNNR 5 0713-02	SST/E.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel elektroenergetyczny Kabel YAKXs 4x35 mm ² 0,6/1 kV 491	m m	 512.000	
					RAZEM	512.000
8 d.1	KNNR 5-08 0608-07	SST/E.01	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² . Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 491	m m	 512.000	
					RAZEM	512.000
9 d.1	KNNR 5-08 0617-01	SST/E.01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ² 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
10 d.1	KNNR 5 0611-05	SST/E.01	Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² przez skręcanie w słupach i rozdzielnicach 22	szt. szt.	 22.000	
					RAZEM	22.000
11 d.1	KNNR 5 1001-01	SST/E.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Oprawa oświetlenia ulicznego LED 23,5W, 4000K, CRI>70, IP65, kolor antracyt, profil Al 150x150 h=4m, kpl z fundamentem i nakrętkami montażowymi +kapturek maskujący. 22	szt. szt.	 22.000	
					RAZEM	22.000
12 d.1	KNNR 5 0726-10	SST/E.01	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 220	szt. szt.	 220.000	
					RAZEM	220.000
13 d.1	KNNR 5 1203-05	SST/E.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 220	szt.żył szt.żył	 220.000	
					RAZEM	220.000
14 d.1	KNNR 5 1302-03	SST/E.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 22	odc. odc.	 22.000	
					RAZEM	22.000
15 d.1	KNNR 5 1304-01	SST/E.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 22	szt. szt.	 22.000	
					RAZEM	22.000