



Kraków, dnia 15.10.2024 r.

NZ.261.121.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Rozbudowa dróg – ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem. Znak sprawy: 13/IX/2024

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

## Zestaw 12

### Pytanie 1

Wnosimy o zmianę PPU § 4 ust. 3 pkt. 2) lit. C) zdanie: „W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad,” w ten sposób, że powinno ono otrzymać brzmienie: „W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych **wad istotnych**”.

### Odpowiedź 1

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

### Pytanie 2

Wnosimy o zmianę PPU § 4 ust. 3 pkt. 3) lit. a) zdanie: „Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego” poprzez nadanie mu brzmienia: „Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich **wad istotnych** stwierdzonych przez Zamawiającego”.

### Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

### Pytanie 3

Wnosimy o zmianę § 4 ust. 3 pkt 4) lit. g) PPU poprzez nadanie mu brzmienia: w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, **istotnych wad** Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3

dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.”

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie 4**

Wnosimy o zmianę § 4 ust. 3 pkt 4) lit. h) PPU poprzez nadanie mu brzmienia: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych **wad istotnych**,”

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie 5**

Wnosimy o zmianę § 4 ust. 3 pkt. 4) lit. a) PPU poprzez nadanie mu brzmienia: a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich **wad istotnych** stwierdzonych przez Zamawiającego;

Propozycje powyższe dotyczą zmiany postanowień umowy w związku z ich niezgodnością z przepisami prawa: Zamawiający nie może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy jeśli wystąpią w nim wady nieistotne, **w przypadku wad dających się usunąć – Zamawiający określa termin usunięcia tych wad i nie odmawia przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót.**

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie 6**

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 10 PPU poprzez wykreślenie zdania: „Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu terminowi doręczenia zawiadomienia o zmianie wskaźnika o więcej niż 30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia.” Powyższe postanowienie jest sprzeczne z prawem, w tym z przepisami PZP, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do warunkowania uprawnienia Wykonawcy do waloryzacji wynagrodzenia od terminu złożenia wniosku w tym zakresie.

## **Odpowiedź 6**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

## **Pytanie 7**

Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron dotyczącego możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego. W § 14 ust. 20 PPU jest bowiem mowa o możliwości rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania części (elementów) Przedmiotu umowy, ale nie jest wskazany minimalna wartość lub wielkość świadczenia jakie może podlegać ograniczeniu, a obowiązek jego wskazania wynika z art. 433 pkt. 4) PZP.

## **Odpowiedź 7**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

## **Pytanie 8**

Wnosimy o zmniejszenie limitu sumy kar umownych z uwagi na niewspółmiernie wysoki ustalony limit w stosunku do zazwyczaj stosowanych w zamówieniach publicznych do maksymalnie 20%.

## **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

## **Pytanie 9**

Wnosimy o zmniejszenie stawek kar umownych w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) do poziomu 0,1% kwoty określonej w § 5 ust. 1 oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. e), f), g), h) i i) do poziomu 0,2% kwoty określonej w § 5 ust. 1.

## **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

## **Pytanie 11**

Wnosimy o zmianę § 12 ust. 6 PPU poprzez jego wykreślenie. Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 433) projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać m.in.: odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, czy też naliczania kar umownych za zachowania wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Tymczasem przyczyny uprawniające Zamawiającego do odstąpienia wskazane w § 12 ust 6 PPU są określone bardzo nieprecyzyjnie i szeroko i mogą być interpretowane jako naruszające w/w przepisy PZP. Przykładowo brak jest podstaw do uznania w świetle w/w przepisów, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia z powodu wstrzymania robót budowlanych przez Wykonawcę przez okres dłuższy niż 28 dni, jeśli owo wstrzymanie nie będzie zawinione przez Wykonawcę.

## **Odpowiedź 11**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

## **Zestaw 20**

### **Pytanie 1**

Prosimy o informację czy ilości studni dn1200 i dn1500 podane w przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej są właściwe? Z załączonej dokumentacji projektowej wynika co innego niż wskazuje przedmiar.

### **Odpowiedź 1**

W zmienionym przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2024 r. ilości podano prawidłowo.

## **Zestaw 24**

### **Pytanie 1**

W załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach dotyczących kanalizacji deszczowej przyjęto studnie betonowe z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Dn1200 oraz Dn1500. Średnice te jednak są zdecydowanie za małe dla odcinków kanalizacji o średnicy Dn1200, Dn1600 oraz Dn2600, bo w takim wypadku sama rura będzie większa niż studnia przez którą ma przelatywać. Prosimy o wyjaśnienie jakie studnie mają być brane pod uwagę i jak mają zostać wykonane na kolektorze o średnicy Dn1200-2600.

### **Odpowiedź 1**

Dla odcinków wymienionych przez Wykonawcę przewidziano zastosowanie studzienek systemowych z PEHD o parametrach jak w rury przewodowe, co zostało wskazane w STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Studzienki PEHD zostały ujęte w poz. nr 5.1.24 i 5.1.25 przedmiaru.

## **Zestaw 26**

### **Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1) Przedmiar kanalizacja deszczowa. Prosimy o dodanie pozycji na spawanie rur DN 1200, 1600, 2600 oraz studni systemowych (ekscentrycznych) bądź wskazanie pozycji w których należy uwzględnić ten sposób montażu

### **Odpowiedź 1**

Spawanie rur DN1200, DN1600 i DN2600 i studzienek PEHD należy wycenić w pozycjach 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25.

## **Zestaw 28**

### **Pytanie 1**

Kanalizacja deszczowa.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako materiałów równoważnych, dla rur PEHD materiałów w postaci rur z PP, rur betonowych, rur GRP.

### **Odpowiedź 1**

Należy stosować rury PEHD zgodnie z projektem. Projektant nie dopuszcza zastosowania materiałów rur innych, niż wskazano w dokumentacji projektowej, które spełniają wszystkie zapisy STWIORB.

### **Zestaw 29**

#### **Pytanie 1**

Z uwagi na udzieloną odpowiedź w dniu 10.10.2024r. - zestaw 16. pytanie 1 prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej min. do głębokości posadowienia najgłębszego kolektora w celu umożliwienia na etapie przetargu dokonania analizy pod kątem sposobu i możliwości zabezpieczenia wykopów.

Brak tego typu dokumentacji jest naszym zdaniem błędem formalno-technicznym projektu. W przypadku nie udostępnienia ww. opracowania wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy ryzyka i zakłada wystąpienie nieprzewidzianych w projekcie warunków gruntowo-wodnych i zarazem przyjmie oraz pozytywnie rozpatrzy wszelkie roszczenia wykonawcy związane z tą kwestią.

### **Odpowiedź 1**

Dokumentacja jest wolna od wad i umożliwia prawidłową wycenę i realizację robót. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania opinię geotechniczną, która była opracowana pod potencjalny zbiornik i ona jest w najniższym miejscu kolektora.

### **Zestaw 30**

#### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych ilości w przedmiarze robót w stosunku do Projektu, tzn. że ilości z Przedmiaru obejmują cały zakres Projektu Zadania.

### **Odpowiedź 1**

Przedmiary robót są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

#### **Pytanie 2**

Czy w pozycjach dotyczących robót ziemnych, wywozu itp.(tam gdzie jednostką jest m3) jest ujęty współczynnik spulchnienia, który w zależności od rodzaju gruntu wynosi od 15 do 30%

### **Odpowiedź 2**

Przedmiary robót obejmują rzeczywistą objętość robót ziemnych wynikająca z zakresu robót niezbędnych do realizacji zadania.

#### **Pytanie 3**

Czy umowę zawartą w tym postępowaniu należy traktować jako umowę o charakterze ryczałtowym?

### **Odpowiedź 3**

Umowa z rozliczeniem kosztorysowym do kwoty określonej w umowie.

#### **Pytanie 4**

Jeśli ilość wykonanych robót obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta założona w Przedmiarze Robót i zostanie to stwierdzone na etapie rozliczenia końcowego to:

- a) jakie wtedy zostaną podjęte działania formalne przez Inwestora aby wykonawca mógł rozliczyć wykonane roboty wg ilości rzeczywistej - powykonawczej.
- b) czy na etapie odbioru końcowego Inwestor przygotowuje i podpisze aneks do Umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy?

#### **Odpowiedź 4**

- a) Zgłoszone w trakcie realizacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a dokumentacją projektową będą rozpatrywane na bieżąco.
- b) Na etapie odbioru nie przewidujemy zawierania aneksu zwiększającego wynagrodzenie.

#### **Pytanie 5**

Wnosimy o zwiększenie wszystkich ilości robót w Przedmiarze o 15% aby uniknąć sytuacji, że ilość wykonanych roboty powykonawczo wg Projektu zostanie przekroczona w stosunku do założeń Przedmiaru Robót. To zwiększenie umożliwi rozliczenie robót w ilości powykonawczej bez konieczności podpisywania Aneksu do umowy na etapie rozliczenia końcowego.

#### **Odpowiedź 5**

Nie ma możliwości zwiększenia przedmiaru. Wykonawca ma zapoznać się z dokumentacją projektową, a każde wątpliwości należy zgłosić do Zamawiającego w formie zapytania do postępowania przetargowego.

#### **Pytanie 6**

Czy na Zadaniu będzie zapewniony przez Inwestora Nadzór Autorski przez cały czas trwania robót?

#### **Odpowiedź 6**

Nadzór autorski będzie zapewniony przez cały czas robót.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o informację czy Przedmiar Robót należy traktować jako szczegółowy zakres robót, a ilości robót w nim jako ostateczne czyli takie, które nie mogą być przekroczone w realizacji czy Przedmiar Robót należy traktować jako element pomocniczy ?

#### **Odpowiedź 7**

Wykonawca ma zapoznać się z dokumentacją projektową, a każde wątpliwości należy zgłosić do Zamawiającego w formie zapytania do postępowania przetargowego.

#### **Pytanie 8**

Czy wykonanie robót z Przedmiaru Robót do 100% w momencie kiedy będą one odpowiadały kwocie ofertowej należy traktować jako wykonanie zadania w całości i Zamawiający dokona odbioru robót jeśli nie będzie skończony zakres Projektu (np. bez

nawierzchni połączonych z istniejącą infrastrukturą) bo braknie ilości w przedmiarze? Czy może w związku z tym Zamawiający zleci na tą okoliczność roboty dodatkowe i za nie zapłaci?

### **Odpowiedź 8**

Zamawiający dokona odbioru w momencie zakończenia wszystkich prac budowlanych oraz dopełnienia wszystkich formalności z tym związanych wynikających z zapisów umowy.

### **Zestaw 31**

#### **Pytanie 1**

Przedmiar kanalizacja deszczowa.

1) W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10.10.2024 (np. zestaw 13 odp 2, 4) prosimy o udostępnienie kosztorysu na kanalizację deszczową z krotnościami oraz podanymi zwiększonymi RMS. Obecny kosztorys nie zawiera tych pozycji.

### **Odpowiedź 1**

Zmieniony przedmiar zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2024 r. jest kompletny.

### **Zestaw 32**

#### **Pytanie 1**

Dotyczy przedmiar robót KD.

Z uwagi na udzielone odpowiedzi (zestaw nr16 - pyt. i odp. nr 1 z dnia10.10.2024r) prosimy o zmianę pozycji na kalkulację indywidualną.

### **Odpowiedź 1**

W przedmiarze w pozycji dotyczącej umocnienia wykopów grodzicami stalowymi GU16-400 o długości 12,0m jest kalkulacja indywidualna.

### **Zestaw 33**

#### **Pytanie 1**

Przedmiar kanalizacja deszczowa. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10.10.2024 zestaw 17 odpowiedz nr 2. Powtórnie prosimy o uwzględnienie w ilościach podbudów z kruszywa oraz bitumicznych (warstwa wiążąca) odsadzek. Droga na tym odcinku nie jest ograniczona krawężnikami więc zgodnie z sztuką budowlana należy takowe wykonać.

### **Odpowiedź 1**

Zmieniony przedmiar zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2024 r. jest kompletny.

#### **Pytanie 2**

Przedmiar kanalizacja deszczowa. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10.10.2024 zestaw 17 odpowiedz nr 4. Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji drogi na odcinku od studni S2-S8. W odpowiedzi Zamawiający wspomniał że należy wykonać konstrukcję taka jak na ul. Dybowskiego ale nie doprecyzował czy na istniejącym odcinku czy na nowym gdzie mamy 3 warstwy asfaltu.

## **Odpowiedź 2**

Należy stosować konstrukcję jak dla odcinka projektowanego ul. Dybowskiego.

## **Zestaw 34**

### **Pytanie 1**

Z uwagi na fakt, iż kanalizacja deszczowa jest częścią kanalizacji ogólnospławnej, (w kanalizacji ogólnospławnej ścieki deszczowe oraz sanitarne płyną wspólnym kanałem ), a więc kanalizacja ogólnospławna skutecznie usuwa wody opadowe spełniając rolę kanalizacji deszczowej, wnioskujemy i doprecyzowanie warunku określonego w Części 3 SWZ pkt 3 d) 1) dotyczącego wiedzy i doświadczenia w branży kanalizacji deszczowej poprzez dopisanie jn:

Kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna

- kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej z rur PEHD lub PVC lub PP lub GRP lub betonowych lub żelbetowych o długości nie mniejszej niż 50 m i średnicy nie mniejszej niż 2600 mm,
- kanalizacji deszczowej z rur PEHD lub PVC lub PP lub GRP lub betonowych lub żelbetowych o długości nie mniejszej niż 200 m i średnicy nie mniejszej niż 1200 mm,
- kanalizacji deszczowej z rur PEHD lub PVC lub PP lub GRP lub betonowych lub żelbetowych o długości nie mniejszej niż 100 m i średnicy nie mniejszej niż 800 mm,
- osadnika zawieszin mineralnych z PEHD lub betonowy o pojemności nie mniejszej niż 8 000 l,

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób:

W pliku **Uzupełnienie\_15.10.2024.zip** Zamawiający zamieszcza opinię geotechniczną.

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ aa