

Zakrzewo, dn. 5.04.2024 r.

Dotyczy: | Postępowania prowadzonego pn.: „Budowa żłobka w Zakrzewie”
Nr spr.: | IPZ.271.2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Proszę o informację, jaka centralę wentylacyjną należy przyjąć do wyceny? W karcie doborowej widnieje dobór na wydajności 3.410/3.040 m³/h oraz 4.500/4.500 m³/h.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć dobór centrali na 4500 m³/h.

Pytanie 2: Czy centrala wentylacyjna ma być wyposażoną w sekcję chłodnicy umożliwiającą chłodzenie powietrza nawiewanego? Jeśli tak, to jaki ma być źródło chłodu i do jakiej temperatury obliczeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że centrala nie będzie wyposażona w sekcję chłodzenia.

Pytanie 3: Na jakiej zasadzie ma być zrealizowana funkcja centrali wentylacyjnej "sterowanie i monitoring poprzez przeglądarkę internetową"?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że funkcja centrali wentylacyjnej "sterowanie i monitoring poprzez przeglądarkę internetową" ma być zrealizowana poprzez podłączenie centrali w systemie Ethernet (kabel RJ), logowanie poprzez przeglądarkę internetową do obrazu panelu sterowania centrali, z możliwością zarządzania funkcjami urządzenia.

Pytanie 4: Standardowym okresem gwarancji producenta urządzeń jest okres 24 miesięcy. Czy wydłużając okres gwarancji i rękojmi należy uwzględnić poza usługą oferenta, także wydłużenie gwarancji producenta urządzeń? Wydłużenie gwarancji producenta urządzenia wiąże się z wykonywaniem określonych w warunkach gwarancyjnych płatnych okresowych przeglądów technicznych. Czy powyższy koszt należy uwzględnić w ofercie czy Użytkownik obiektu będzie realizować finansowo przeglądy urządzeń we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z par. 18 ust. 1 Umowy - Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia oraz instalacje, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego, chyba że na ww. materiały, urządzenia i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji jakości. W takim przypadku obowiązuje okres gwarancji producenta.

Powyższe oznacza, że wykonawca niezależnie od gwarancji producenta udziela gwarancji. Natomiast, w sytuacji gdyby w odniesieniu do konkretnego materiału (urządzenia, etc.) gwarancja producenta była dłuższa od okresu zaoferowanego przez wykonawcę wówczas obowiązuje gwarancja dłuższa (a więc producenta).

Obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji gwarancji zostało określone w umowie.

Pytanie 5: W załączniku nr 1a - RCO, rozbić cenę ofertową podzielone jest na Instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, prace ogólnobudowlane oraz wyposażenie żłobka. Proszę o określenie czy do tego podziału należy dodać instalacje sanitarne, czy należy umieścić je w innym dziale jeśli tak to którym.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zmodyfikowany załącznik nr 1a RCO uzupełniony o instalacje sanitarne.

Podpisał:

Wójt Gminy Zakrzewo

/~/ Marek Buława