

Kościan, dnia 15 marca 2021 r.

BZP. 271.1.1.2021

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Kościanie w budynku Ratusza w ramach realizacji inwestycji "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej i Ratusza w Kościanie".**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### II pytania z dnia 15.03.2021 r.

Przekazuję odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość ustawienia rusztowania zewnętrznego w celu transportowania materiałów budowlanych (z uwagi na wyremontowaną klatkę schodową)?  
Odpowiedź  
Zamawiający, z uwagi na trwające prace związane z rewitalizacją Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej, nie przewiduje możliwości ustawienia rusztowania zewnętrznego.
2. Czy Zamawiający zakłada odkurzanie oraz malowanie całości ścian w remontowanych pomieszczeniach?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie zakłada odkurzania oraz malowania całości ścian w remontowanych pomieszczeniach.
3. Prosimy o szczegółowe wytyczne w zakresie ściany szachulcowej na II piętrze - impregnacja, tynkowanie, prowadzenie instalacji elektrycznych, przekucia - przejścia w ścianie (niespójne informację w części graficznej projektu)  
Odpowiedź  
Na II piętrze budynku Ratusza nie ma ściany szachulcowej.
4. Czy Zamawiający dostarczy spoiwo do łączenia wykładzin PCV?  
Odpowiedź  
Zamawiający jest w posiadaniu materiału - wykładzina, wszystkie materiały uzupełniające winien dostarczyć Wykonawca.

5) Gdzie Inwestor magazynuje wykładziny PCV oraz oprawy elektryczne i która ze stron postępowania ponosi koszty transportu na budowę?

Odpowiedź

Materiały: wykładzinę i oprawy elektryczne zmagazynowane są w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Koszty transportu materiałów na budowę ponosi Wykonawca prac.