

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Obrowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

#### Pytanie 1:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera opinii geologicznej potwierdzającej możliwość wykonania podbudowy z MCE na bazie istniejących warstw konstrukcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że grubość istniejących warstw bitumicznych oraz podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm jest wystarczająca aby można było wykonać podbudowę z MCE zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, a w razie niedostatecznej grubości tych warstw ewentualny zakup w/w materiałów nie obciąży Wykonawcy robót. Informujemy, iż przy zaprojektowanej grubości MCE 15 cm, potrzebne jest ok. 10 cm destruktu bitumicznego oraz ok 4 cm kruszywa doziarniającego o uziarnieniu nie większym niż 31,5 mm.

#### Odpowiedź:

Należy skalkulować potrzebę doziarnienia dla warstwy MCE, kruszywem 0/31,5 C90/3 i/lub destruktem bitumicznym w ilości do 30% dla całego odcinka.

W załączeniu ekspertyza techniczna stanu nawierzchni.

**STAROSTA,**  
  
**Marek Szczepański**

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania: [platformazakupowa.pl/sp\\_chojnice/aukcje](https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje)