

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Konin, 27 lipca 2021 roku

Znak EOP-45MMD-000630-2021/DG

Dot. Zlecenie wykonania usługi: uzgodnienie branżowe (przebudowa ulicy 20 Stycznia dz. nr 100, 124, 102, 320, 325/7, 327/11, m. Ślesin, gm. Ślesin).

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 07.07.2021 roku Państwa pismo znak BBG.721.9.2021 z dnia 24.06.2021 roku w sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanej inwestycji j.w. informujemy, że w obrębie przedmiotowej inwestycji występuje infrastruktura elektroenergetyczna, stanowiąca własność ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu tj. linia kablowa SN 15kV i nN 0,4 kV, które zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Po analizie przedstawionego materiału uprzejmie informujemy, iż **ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie uzgadnia przedmiotowe przedsięwzięcie z poniższymi uwagami:**


I. Wymagania dotyczące elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV i nN 0,4kV.

1. Na trasie projektowanej inwestycji znajdują się istniejące kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbných przekopów.
3. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego,
4. Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych średniego napięcia należy zgłosić (z 14-to dniowym wyprzedzeniem) do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie, w celu wyłączenia spod napięcia linii kablowej oraz nadzorowania przez pracownika ENERGA-OPERATOR SA;
5. Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.
7. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Koninie.

8. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. kabli, złącz, przepustów, uziemień itp.
9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z prowadzenia prac w pobliżu kablowych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV. Energa – Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z poważaniem



Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej
Dariusz Góralski

Załączniki:

1. Komplet map

Otrzymują:

1. Adresat
2. 45MMD - a/a.