



Świecie, 31.01.2022 r.

Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński
ul. Żurawia 26/19
11-041 Olsztyn

Uzgodnienie dotyczy:

Przebudowa ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Veolia Północ Sp. z o.o., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z poniższymi uwagami:

- 1) W obrębie planowanej inwestycji znajduje się czynna sieć ciepłownicza wykonana w technologii kanałowej.
- 2) Przy wykonywaniu robót napotkaną infrastrukturę ciepłowniczą traktować jako czynną (wysokie ciśnienie, temperatura) i zachować szczególne warunki bezpieczeństwa.
- 3) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy przedłożyć do uzgodnienia pełną dokumentację projektową, uwzględniającą zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. W tym obliczenia dopuszczalnej nośności płyty stropowej istniejącej komory ciepłowniczej zlokalizowanej w planowanej jezdni.
- 4) Prace w obrębie sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem, oraz na podstawie uzgodnionej z Veolia Północ Sp. z o.o. dokumentacji projektowej.
- 5) Ingerencja w konstrukcje obudowy kanałów i komór jest niedozwolona. Wszystkie elementy infrastruktury ciepłowniczej odkryte w wyniku prowadzonych prac zaizolować izolacją przeciwwodną.
- 6) W przypadku zmiany rzędnej terenu w obrębie komory należy wykonać regulację wjazdów rewizyjnych.
- 7) Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od ciepłociągu. Minimalne przykrycie ciepłociągu 0,8 m (do obudowy kanału ciepłowniczego).
- 8) Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy zweryfikować rzeczywiste rzędne istniejącej sieci ciepłowniczej. W przypadku niespełnienia wymagań zawartych w niniejszym uzgodnieniu należy uzgodnić z Veolia Północ Sp. z o.o. warunki szczegółowe.
- 9) Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci ciepłej. Wszelkie uszkodzenia sieci ciepłowniczych spowodowane prowadzeniem robót będą usunięte kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie straty poniesione przez Veolia Północ Sp. z o.o. lub innego użytkownika w czasie wykonywania robót pokrywa Inwestor.
- 10) W przypadku konieczności dokonania przebudowy istniejącej sieci ciepłej (z powodów niezależnych od właściciela infrastruktury ciepłowniczej) wszelkie koszty z tym związane pokrywa Inwestor. Przebudowę infrastruktury ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie w miesiącach letnich (kwiecień – sierpień).
- 11) Prace związane z utwardzeniem nawierzchni w obrębie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej podlegają odbiorowi ze strony służb technicznych Veolia Północ Sp. z o.o.. Odbiór musi zostać potwierdzony protokołem.

Dyrektor ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Talko

Veolia Północ Sp. z o.o.

ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie

Kapitał zakładowy: 63 148 800 zł | NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 52 333 32 80 - fax: +48 52 333 32 82

e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia Północ Sp. z o.o.