

CONTROL-BUD  
Obsługa Inwestycji Drogowych  
Arkadiusz Zandlewicz  
ul. Beryłowa 2/54  
62-500 Konin

Konin, 03 lipca 2023 roku

Znak EOP/KD/4/2023/06/03296

Dot. Zlecenie wykonania usługi: uzgodnienie branżowe projektu przebudowy ulicy Sosnowej w m. Żychlin  
dz. nr 371/1, 371/2 obręb Żychlin, gm. Stare Miasto

W odpowiedzi na Państwa zlecenie uzgodnienia branżowego z dnia 19 czerwca 2023 r., w sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanej inwestycji jw. w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej będącej własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu (zgodnie z załączonym planem zagospodarowania, który jest integralną częścią uzgodnienia) informujemy, że w obrębie przedmiotowej inwestycji znajdują się:

– linie kablowe niskiego napięcia nN 0,4 kV.

W związku z powyższym przedstawiony projekt budowy ulicy w lokalizacji jw. **uzgadniamy pozytywnie, z poniższymi uwagami:**

**Wymagania dotyczące elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV**

1. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami nN należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.
2. W przypadku nie zachowania ww. odległości należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Koninie w celu określenia warunków usunięcia kolizji (wydania warunków przebudowy).
3. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z infrastrukturą elektroenergetyczną należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
5. **Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w Rejonu Dystrybucji w Koninie.**
6. Zachować normatywne odległości pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejących złączy kablowych (zapewniając możliwość otwarcia szafek pomiarowych i swobodnego dostępu do zamontowanych układów pomiarowych oraz innych elementów złączy).
7. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Koninie.
8. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, takich jak słupy, kable, złącza, przepusty, uziemienia, itp.



T +48 62 500 22 10  
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



9. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do Działu Dokumentacji Energetycznej w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.
10. Termin rozpoczęcia prac związanych z budową ww. infrastruktury należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji w Koninie.


Informujemy jednocześnie, że:

- spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z prowadzenia prac w pobliżu linii kablowych nN,
- koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca,
- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z poważaniem

Inżynier ds.  
Dokumentacji Energetycznej

Dariusz Góralski



Załączniki:

1. Komplet map
2. Faktura
3. Dokument „Obowiązek informacyjny (RODO)”

Otrzymują:

1. Adresat
  2. 45MMD - a/a.
- 