

Rozdzielnica RS20 w stacji SO-20.

1. Projektowany przepust dla szynoprzewodów wykonany w stropie na poziomie 6,690 m. Uwzględniono minimalną przestrzeń między krawędzią otworu a szynoprzewodem.
2. Projektowane prowadnice transportowe do transformatorów (ceownik jezdny wydany w branży budowlanej).

* Linią przerywaną narysowano prostokąt o wymiarach 1750 mm x 1100 mm,który stanowi wymiary gabarytowe transformatorów 2000 kVA (deklarowane przez Prod. HITACHI).

** Transformatory oraz ich kanały wentylacyjne przesunięto o 106 mm od osi symetrii komory transformatora, ze względu na konieczność umieszczenia bieguna L2 szynoprzewodu KTA4000A nad zaciskiem L2 uzwojenia wtórnego transformatora.

REW. 0	PROJEKT WYKONAWCZY	06.2023	R. JEZUSEK

aiut — AIUT Sp. z o.o. ul. WYCZÓŁKOWSKIEGO 113 44-109 GLIWICE

KRAKÓW

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ALIT Sp. z o.o.

Skala: 1:30 | Format: A2

	Pracownia: Instalacyjna	Faza: PW	Data
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Projektował:	mgr inż. M. GRUSZCZYK Upr. SLK/4760/PWOE/13		06.2023
Opracował:	mgr inż. R. JEZUSEK		06.2023
Sprawdził:	mgr inż. M. TRACZYK Upr. SLK/8406/PWBE/19		06.2023

Inwestor/Adres: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

Zadanie inwestycyjne: *Oddzielny przemiał kamienia wapiennego i żużla*

Temat: Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi

Obiekt: 050325 Stacja oddziałowa SO-20 przy prasie rolowej

Nr rysunku ALIT: 094.10-22-015

Nr projektu Górażdże Cement S.A.: 1610175409

TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje elektryczne
Rozdzielnica RS20 w stacji SO-20.
Rzut poziomu +1,390

Nr rysunku Górażdże Cement S.A. (plik CAD): 05SO_050325E15_094.10-22-015

Rewizja: 0

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością Projektowanie i Realizacja Obiektów Przemysłowych "Alit" Sp. z o. o. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego. Górażdże Cement S.A. ma prawo do wykorzystania niniejszego dokumentu do eksploatacji Zadania, jego kontroli, konserwacji, regulacji, wymiany, modernizacji i remontu.