



Zgierz, dnia 19 czerwca 2024 r.

WR.271.18.2024

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### ***Pytanie 1***

W rozdziale III ust. 1 pkt 2b widnieje zapis o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał co najmniej 2 zamówienia będące robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (związanymi z przedmiotem zamówienia), tj. robotami budowlanymi związanymi z budowa kanalizacji sanitarnej każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie przez Wykonawcę dwóch robót związanych z budową kanalizacji deszczowej każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł?

#### ***Odpowiedź 1***

Zamawiający modyfikuje w Rozdziale III ust.1 pkt 2)b) SWZ w następujący sposób:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (w szczególności – posiadających wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), tzn.: zapewni 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiadającą, co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

(Zrealizowanie więcej niż dwóch robót budowlanych będzie stanowiła jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XIII ust. 3).

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia będące robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (związanymi z przedmiotem zamówienia), tj. robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

### ***Pytanie 2***

Czy Zamawiający będzie wymagał stosowania wkładek PRECO w studniach betonowych dn 1000?

### ***Odpowiedź 2***

Opracowana dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie kinety formowanej fabrycznie bądź z wkładek PRECO w studniach betonowych – Użytkownik preferuje kinety formowane fabrycznie .

### ***Pytanie 3***

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat oraz szczegółowy opis pompowni ścieków. Informacje zawarte w VII projekcie zawierają ogólne dane, które nie pozwalają na sporządzenie dokładnej i rzetelnej wyceny tego elementu.

### ***Odpowiedź 3***

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o kartę doboru przepompowni ścieków. Średnica przepompowni winna być dobrana aby była możliwość montażu pompy na maksymalny docelowy przepływ ścieków w ilości 13,87 l/s (w przypadku dalszej rozbudowy sieci). Obecnie pompownia ma obsługiwać 5,08 l/s ścieków.

### ***Pytanie 4***

Zgodnie z dokumentacją większość sieci przebiega w drogach i jest przewidziana do realizacji wykopem otwartym. W projekcie brak jest jednak informacji odtworzeniu terenu po zakończonych robotach. Prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiotowego postępowania uzgodnień z zarządcą drogi oraz informacji o sposobie i zakresie odbudowy naruszonych nawierzchni, a w szczególności:

- grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych ulic,
- zakresów odtworzenia (na całą szerokość jezdni, po śladzie wykopu itd.)

### ***Odpowiedź 4***

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej z zarządcą dróg oraz modyfikuje Załącznik Nr 3 \_przedmiar robót.

Odtworzenie nawierzchni z tłucznia na ulicach: Osiedlowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Działkowa i Stefana. Zmiany ujęte zostały w załączonych przedmiarach robót.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez:

- uzupełnienie Załącznika Nr 1\_Dokumentacja projektowa dla zadania VII Lućmierz działka nr ewid. 258/19 o Projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy wewnętrznej linii zasilającej przepompownię ścieków.

Wójt Gminy Zgierz  
Wioletta Głowacka



Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 w.666

