

**„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego”**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie:

- 1) W związku z zapisem w STWiORB, Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych o liczbie ogniw min 182. Informujemy iż żaden moduł dostępny na rynku Polskim nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego. Zgodnie z przedstawionym do postępowania projektem technicznym instalacji, zamawiający przedstawił moduły o ilości ogniw 144 i rozmiarze 182 mm. Prosimy o informacje czy Zamawiający ujednotoci wymagania oraz dopuści zastosowanie modułów o liczbie ogniw 144.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły o liczbie ogniw minimum 144.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>

Z poważaniem:

*Z up. STAROSTY
Małgorzata Chłodzińska
Sekretarz*