



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 524 /23

Poznań, dnia 07.07.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-  
platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-47/23** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej UMP w Poznaniu– Etap 4, w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Jaka jest tolerancja mocy dla instalacji? Prosimy o dopuszczenie odchyłki dla mocy PV w tolerancji do -1%. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności prowadzonego postępowania.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z projektem umowy w § 1**

**Dopuszcza się zmniejszenie wartości mocy instalacji fotowoltaicznej w zakresie nie większym niż 5% w stosunku do wartości 50kW.**

**Przy czym**

**Zgodnie z projektem umowy w § 3**

**Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona do wartości wynikającej ze stosunku wartości mocy zrealizowanej instalacji fotowoltaicznej do wartości wskazanej w § 1 ust. 2.**

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,