



Nr postępowania: ORG.271.5.2024

Tłuchowo, dnia 13.05.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Prosimy o określenie czy ujęte w przedmiarze i opisie aranżacji wyposażenia wewnątrz typy opraw oświetleniowych są zbieżne z zamieszczonymi w projekcie, jeśli nie to które należy przyjąć do wyceny i realizacji.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu zajęć i spotkań oraz sali kinowej należy przyjąć oprawy zgodne z projektem wystroju wewnątrz. Wycena w/g aranżacji.

Pytanie nr 2. Czy ujęte wyżej wymienionym opisie aranżacji wyposażenia wewnątrz oprawy i suszarki automatyczne elektryczne mają ujęte w projekcie branży elektrycznej dedykowane dla nich obwody i zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej.

Odpowiedź:

Dla suszarek należy przyjąć wydzielone obwody (zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią Inwestora).

Pytanie nr 3. Czy ujęte w dokumencie Przedmiar i opis aranżacji wyposażenia wewnątrz budynku użyteczności publicznej P.N.: "Kontener Kultury w Tłuchowie", oprawy oświetleniowe należy traktować jako oprawy oświetlenia podstawowego zamiennie wobec rozwiązań przedstawionych w projekcie, oraz czy gwarantują one wystarczającą wartość natężenia oświetlenia wymaganą przepisami dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe ujęte w dokumencie przedmiar i opis aranżacji wyposażenia wewnątrz budynku użyteczności publicznej P.N.: "Kontener Kultury w Tłuchowie", należy traktować jako oprawy oświetlenia podstawowego, gwarantują one wystarczającą wartość natężenia oświetlenia wymaganą przepisami dla poszczególnych pomieszczeń.

Niniejsza odpowiedź jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.