

Koszalin, 08 października 2021 r.

**INFORMACJA NA
STRONĘ INTERNETOWĄ <https://platformazakupowa.pl/pn/17wog>**

Dotyczy: postępowania na „Dostawę klimatyzatorów przenośnych, wentylatorów biurkowych oraz przenośnych osuszaczy powietrza na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie” – postępowanie nr – 27/WOG/D/Infrastr./21.

**ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 06.10.2021r. w następujący sposób:

Pytanie:

Teraz jednak nadal jest problem z doborem osuszaczy. Wymagana w specyfikacji moc 860-900W. Moc ok. 900 W mają urządzenia duże przemysłowe, które z kolei nie spełniają innych parametrów, bo wtedy będą większe przepływ, wydajność i powierzchnia. Ponadto jest ogólny problem z dostępnością osuszaczy przemysłowych – zupełny brak urządzeń. Jeżeli spełnione są wszystkie parametry specyfikacji, a moc jest mniejsza, skutkuje to mniejszymi kosztami użytkowania (opłat za prąd), a nie ma zupełnie żadnego wpływu na wydajność. Mniejszy pobór mocy jest więc pozytywnym i nie powinien być powodem odrzucenia oferty. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o mniejszej mocy od 630W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza osuszaczy z mocą mniejszą niż 860W i tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ po zmianach z dn. 01.10.2021r.

Wyjaśnienie treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Data zamieszczenia informacji na platformie zakupowej: 08.10.2021r.

Sekcja Zamówień Publicznych
08.10.2021 r.

KOMENDANT
ppłk Andrzej CHOLEWA