

Uwaga:

1. Tablice główne wykonywać w metalowych szafach (kable wprowadzane przez skręcane dławiki) o wysokości cokołu min.15cm, przystosowanych do montażu aparatów i elementów zgodnie ze schematami ideowymi tych tablic
2. W szafie rozdzielni administracyjnej miejsce montażu układów pomiarowych (zakładu energetycznego) powinno być oddzielone przegrodami od reszty szafy (lub znajdować się w osobnej szafce) i mieć osobne maskownice tak, aby po zaplombowaniu była możliwość dokładania drobnych obwodów administracyjnych bez konieczności rozplombowania szaf.
3. Szafy / tablice rozdzielnic winny posiadać odpowiednią rezerwę miejsca (ok. 20%) dającą im możliwość późniejszej rozbudowy (na etapie eksploatacji).
4. W tablicach administracyjnych i licznikowych stosować aparaty elektryczne o zdolności zwarciowej min.10kA.
5. Wszystkie tablice administracyjne winny mieć estetyczne opisy (np. grawerowane).
6. Przed zamówieniem materiałów zweryfikować
7. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosować do plombowania.
8. Zachowano zasadę selektywności zabezpieczeń



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Edward Skiepmo
 Nr upr: 485/2007

Warszawa, dnia 2019-05-29

Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
 bez uwag

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM.
 Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
 Rozstrzygnięcia kończąca z autorem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20		
INWESTYCJA:	Zadanie remontowe – wymiana rozdzielnic głównych w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopiejskiej 12/16		
INWESTOR:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK:	Schemat ideowy zasilania rozdzielni RG R-150		
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Włodzisław Frączek <i>specjalność instalacje elektryczne i teleinżynieria</i>		St-189/72	
SPRAWDZAJĄCY:	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Maciej Sulej <i>specjalność instalacje elektryczne</i>		MAZ/0302/PWOE/04	
OPRACOWAŁ:	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Dariusz Kozłowski			
DATA:	SKALA:	NUMER:	
24.05.2019	—	E-01	