



PWNICA

- Uwagi:
- Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
 - Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HILTI
 - W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

REDOPOL SP. Z O.O. 61-806 POZNAN, UL. SW. MARCIN 29/9			
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE TECHNOS JAROSŁAW NOWICKI 66-431 CZECHÓW UL. AKACJOWA 7 tel. 0501 584 801; technos@op.pl			
OBIEKT:	REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARSTWA ZESPÓŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W GÓRZOWIE WLKP.	INSTRUKCJA Z DZIAŁA	
ADRES:	GÓRZÓW WLKP., UL. POZNANSKA 23a dz. nr 24/13 obręb 13-Zieleniec	PW	S5
TYTUL RYS:	INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE	SKALA:	STADIUM
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki	NR UPRAWNIENI:	DATA
		LUK/G/0004/POOS/05	10-10-2021