

Załącznik nr 6*Tabela 1: Bilans cieplny istniejących obiektów Zakładu.*

Lp.	Budynek	Powierzchnia	Moc			
			c.o.	c.w.u.	went.	Razem
		[m ²]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
1	Administracyjny	174	25,4	3,6	-	29
2	Portiernia	39	2,4		-	2,4
3	Budynek socjalny	290	38,4	19	-	57,4
4	Warsztat mechaniczny	213	17,5	-	-	17,5
5	Spawalnia	649	52,3	-	-	52,3
6	Sortownia (kabiny)	155	-	-	118,9	118,9
7	Myjnia samochodowa	130	-18,0	10,5	-	10,5
8	Szklarnie	296	18,9	-	-	18,9
9	Razem	1946	154,9	33,1	118,9	306,9