


UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - Ø160; rury powinny wystawać 0,5 m poza projektowaną sieć. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami należy wykonać ręcznie (uzg. Energa -Operator SA)

3. W wykopie otwartym - taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów. Przy przewiertach stosować drut miedziany.

4. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej należy wykonać umocnienie hydrantów i skrzynek ul. zasuw za pomocą opasek betonowych 1000x1000x100mm.

5. Przejście wodociągu w miejscu kolizji z rowem R-K-3 należy trwale oznaczyć słupkiem betonowym z tabliczką informującą o rodzaju infrastruktury i zagłębieniu.

6. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem OPL.

7. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A.

OZNACZENIA:

W1 - Węzeł połaczeniowy z istniejącą/projektowaną siecią wodociągową
w1 - Włączenie istniejącego/projektowanego przyłącza wodociągowego
HP1 - Włączenie projektowanego hydrantu nadziemnego

# PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOC.

## w ul. Krasickiego w Gniewie (W1 - W3).

SKALA 1 : 100/500

| | | |