

Tabela nr 5. Wykaz projektowanych zasuw na trasie przewodów wodociągowych .

| Lp.   | Średnica<br>DN [mm] | Materiał                           | Średnica<br>przewodu<br>[mm] | Ilość<br>[sztuka] | Uwagi                    |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | 2                   | 3                                  | 4                            | 5                 | 6                        |
| <b>Węzeł W1</b>   |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 1   | 100                 | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 110 i 125                    | 2                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <b>Węzeł W2</b>   |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 2   | 100                 | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 125                          | 2                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <b>Węzeł W3 - w studni wodomierzowej</b>  |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 3   | 100                 | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 100                          | 2                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <b>Węzeł W4</b>   |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 4   | 100                 | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 110                          | 2                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <b>Węzeł W5</b>   |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 5   | 80                  | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 110 i 90                     | 2                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <b>Zasuwy przy hydrantach</b>   |                     |                                    |                              |                   |                          |
| 6   | 80                  | żeliwo sferoidalne<br>epoksydowane | 90                           | 7                 | miękkouszczelniają<br>ca |
| <p><u>Łącznie:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>DN 100 mm -        8        szt.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DN 80 mm -        9        szt.</b></p> <p style="text-align: right;">(zasuwy do<br/>hydrantów 7szt.)</p> |                     |                                    |                              |                   |                          |