



PRZEKRÓJ I - I
Krasickiego




PRZEKRÓJ II - II

Krasickiego




PRZEKRÓJ III - III

Krasickiego



PRZEKRÓJ IV - IV



**PRZEKROJE POPRZECZNE
W UL. KRASICKIEGO**

SKALA 1:100

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy		Nr zlecenia: 804/2017	
Inwestor:	Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew	Data: 06.2018	Nr rysunku:
Obiekt:	Sieć wodociągowa dla terenów inwestycyjnych w Gniewie.	Skala: 1:100	Branża: Sanit.
Temat:	Projektowała: mgr inż. M. Triebwasser - Matysiak	10	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Sprawdził: mgr inż. E. Smentek	

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny, w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.
2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - Ø160; rury powinny wystawać 0,5 m poza projektowaną sieć. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami należy wykonać ręcznie (uzg. Energia - Operator SA)
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem OPL.
4. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A.