

Mikołów, dnia 02.02.2024 r.

PN.1.2024.UM

Uczestnicy postępowania

Zadanie:

MIKOŁÓW DLA KLIMATU: „Wykonanie 2 pergoli zacieniających ścieżkę na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (w okolicy istniejącego placu zabaw) zgodnie z projektem i specyfikacją zamówienia”

Projekt:

Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

„Uprzejmie proszę o informację dotyczącą sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji pergoli.”

Odpowiedź:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pergoli: Zaleca się zastosowanie metody ocynkowania oraz malowania proszkowego. Jest to rozwiązanie standardowo przyjęte w branży budowlanej, które efektywnie chroni konstrukcję przed korozją, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd. Należy pamiętać, że sposób zabezpieczenia pergoli powinien odpowiadać wymogom gwarancyjnym przetargu. Pergola powinna w dobrym stanie wytrzymać, przy normalnej eksploatacji i w naszych warunkach atmosferycznych minimum 5 lat objętych gwarancją.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający jest w posiadaniu zestawienia ilościowego stali konstrukcyjnej ?”

Odpowiedź:

Zestawienie ilościowe stali konstrukcyjnej: W zakresie przygotowania zestawienia ilościowego stali konstrukcyjnej, wykonawca powinien samodzielnie przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Podstawą do tego są załączone do zapytania ofertowego dokumenty projektowe, które zawierają szczegółowy opis konstrukcji pergoli oraz schematy ilustrujące jej strukturę. To umożliwi precyzyjne określenie potrzebnych materiałów.

Niniejsze pismo zostało przesłane przy użyciu „Komunikatu publicznego” na stronie prowadzonego postępowania.