

Krosno Odrzańskie, 11.07.2023 r.

IR.271.18.2023.RS

Zamawiający:

**Gmina Krosno Odrzańskie**  
**ul. Parkowa 1**  
**66-600 Krosno Odrzańskie**

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn.: „**Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie: Czy w ofercie uwzględniać rynny leżące czy standardowe na hakach nakrokwiowych ?

*Odp. Należy wykonać rynny leżące, analogicznie jak rynny istniejące.*