

Lutówko, dnia 02.08.2023 r.

Zn. spr.: ZG.270.2.3.2023

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – „PZP”) pn.: **Budowa ogrodzenia przy siedzibie nadleśnictwa.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Proszę o informację nt. wymaganej grubości ścianki słupków z profilu 60/40mm.

Odpowiedź:

Wymagana grubość ścianki słupków z profilu 60/40 mm wynosi min. 1,3 mm.

Jacek Krzyżanowski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Platforma zakupowa
2. aa.

Sprawę prowadzi: Przemysław Hermann tel.: +48 605 071 140 e-mail: przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl