

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa urządzeń oświetleniowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.**”

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

**TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 14.06.2024 r.:**

Dzień dobry , czy w części II w pozycji nr 2 Żarówka LED kulista, moc 12-13 W, 1100-1550lm, dopuszcza się zaferowanie żarówki : ŻAR.LED GLS E-27 11W 4000K 1055lm 200\* A60 PREMIUM LUMIXA ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza wskazanej przez Wykonawcę żarówki.

**TREŚĆ ZAPYTANIA II – z dn. 14.06.2024 r.:**

Część II pozycja nr 6 Światłówka kompaktowa z jednostronnym dwupinowym trzonkiem G23, długość do pinu wpinającego 144mm, długość całkowita 167mm, szerokość 20mm +/- 2mm, średnica 12mm, moc co najmniej 9W, 750-850lm, 3000-4000K. Tych światłówek już się nie produkuje , proszę o wykreślenie z zapytania tej pozycji.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rynku, wymagana przez Zamawiającego światłówka jest dostępna. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 5 w części II Rozdziału III SWZ – Formularz cenowy: Światłówka kompaktowa z jednostronnym dwupinowym trzonkiem G23, długość do pinu wpinającego 144mm, długość całkowita 167mm, szerokość 20mm +/- 2mm, średnica 12mm, moc co najmniej 9W, ~~750-850lm~~, **600-900 lm**, 3000-4000K.

**TREŚĆ ZAPYTANIA III – z dn. 17.06.2024 r.:**

Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii (dotyczy części II):

poz. 5 tego typu światłówki nawet czołowi Producenci (Osram) produkowali o strumieniu 600lm, proszę o dopuszczenie takich.

poz. 6 proszę o dopuszczenie plafonu o wysokości 110mm i tych samych pozostałych parametrach, ewentualnie proszę o podanie przykładowego Producenta, spełniającego wszystkie wymagania.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 5 w części II Rozdziału III SWZ – Formularz cenowy: Światłówka kompaktowa z jednostronnym dwupinowym trzonkiem G23, długość do pinu wpinającego 144mm, długość całkowita 167mm, szerokość 20mm +/- 2mm, średnica 12mm, moc co najmniej 9W, ~~750-850lm~~, **600-900 lm**, 3000-4000K.

Zamawiający dopuszcza plafon o wysokości 110mm bez zmiany pozostałych parametrów. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 6 w części II Rozdziału III SWZ – Formularz cenowy: lampa sufitowa typu "plafon" kształt kulisty, kolor biały, materiał - plastik\aluminium\metal, sposób montażu natynkowy, średnica lampy ~~300-400mm~~, **85-110mm**, wysokość ~~85-100mm~~, **85-110mm**, źródło światła -2 sztuki żarówki kuliste typu LED E27 (bez źródła światła w komplecie), IP44.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni