

## PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 03.07.2023 r.

WSR.271.4.32.2023 (178)

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania na: Rozbudowę dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej na odc. Gimnazjalna – Al. Jerozolimskie i ul. Podmiejskiej na odc. Grunwaldzka – Jarzębinowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie , nr WSR.271.32.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o ustalenie średnic studni SD34 i SD35 dla budowy sieci kanalizacji deszczowej: w tabeli studni i przedmiarze robót widnieje średnica DN1800mm, natomiast na profilach robót: DN1500mm.

**Odpowiedź:**

**Średnicę studni należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, czyli 1500 mm.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT MIASTA  
PRUSZKOWA

*/-/ Paweł Makuch*