



# Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,  
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 4 listopada 2022 roku

Znak: IZ.271.1.9.2022

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1710) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Budowę ulicy Wybudowania w Śliwicach” w zakresie:

Pytanie 1.

Czy zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie konstrukcji, dokładnej ilości i lokalizacji odcinka próbnego.

Zamawiający nie wymaga odcinka próbnego.

Pytanie 2.

Czy powierzchnia odcinka próbnego wliczona jest w pozycje kosztorysowe?

Zamawiający nie wymaga odcinka próbnego

Pytanie 3.

Dot. nawierzchni z SMA JENA. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie asfaltu 50/70 do wykonania warstwy SMA 16 JENA.

Zamawiający wymaga zastosowania asfaltu modyfikowanego zgodnie z STWiORB.

Pytanie 4.

Zgodnie z SWZ, projektem budowlanym w części opisowej oraz na stronie 24 została zamieszczona tabela drzew przeznaczonych do wycinki. Brak pozycji przedmiarowych, prosimy o informację czy należy wyciąć drzewa? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowych.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 5.

Czy należy wykonać nasadzenia kompensacyjne? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości, rodzaju i lokalizacji nasadzeń.

Szczegółowy opis w załączniku opis nasadzeń.

Pytanie 6.

Dot. poz. 4 przedmiaru robót. Czy jednostka „t” jest prawidłowa? Czy wywóz powinien być podany w m3, jak pozycje 2,3?

W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wymaga nadzoru przyrodniczego?

Nadzór przyrodniczy nie jest wymagany.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wymaga nadzoru archeologicznego?

Nadzór archeologiczny nie jest wymagany.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie parametrów tablicy informacyjnej (pkt. 6. 22) SWZ).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) tablica informacyjna o wymiarach 180 × 120cm. Szczegóły opisane są w rozporządzeniu.

Pytanie 10

W poz. 20 przedmiaru robót (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej- szara chodnik) wskazano kolor kostki jako szary. W opisie technicznym PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI wskazano warstwę ścieralną z kostki betonowej 6cm koloru szarego z obwolutą z grafitowej kostki bez fazy. Prosimy o rozbić poz. 20 przedmiaru robót na kostkę szarą oraz grafitową wraz ze wskazaniem ilości do ułożenia.

Zgodnie z opisem i przedmiarem robót należy wykonać chodnik z kostki szarej w ilości 87 m<sup>2</sup> a z obwolutą koloru grafitowego (9m<sup>2</sup> koloru grafitowego oraz 78 m<sup>2</sup> koloru szarego). Zamawiający nie zmienia przedmiaru robót, Pozycja wykonania nawierzchni musi obejmować powyższe w całości.

Pytanie 11

Prosimy o dołączenie przekroju normalnego dot. zjazdu z kostki 8cm oraz dołączenie opisu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja zjazdu została wskazana w projekcie zagospodarowania terenu w pkt. 3 opisu do projektu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym należy wykonać zjazdy o następującej konstrukcji:

zjazdy bitumiczne

- warstwa ścieralna z BA AC 11S gr 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 4cm
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr 20cm

Pytanie 12

Na planie sytuacyjnym podano: „zjazd z DWBKB gr 8cm szarej”, w przedmiarze robót w poz. 19 – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm – szary. Prosimy o jednoznaczne wskazanie koloru kostki 8cm układanej na zjeździe.

Należy wykonać zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm kolor szary. DWBKB oznacza drobnowymiarową betonową kostkę brukową.

Pytanie 13

Prosimy o dołączanie szczegółu konstrukcyjnego wykonania ścieku korytka trójkątnego

Korytka betonowe trójkątne należy wykonać zgodnie z KPED 01.05.

Pytanie 14

Proszę o wskazanie lokalizacji (kilometracja) ścieku z korytek trójkątnych.

Wskazano lokalizację korytek betonowych na projekcie zagospodarowania terenu załączonego w postępowaniu. Legenda- kolor niebieski

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz grubości warstw.

Odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 16

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z robót ziemnych.

Utylizacja materiału z robót ziemnych należy do zadań wykonawcy.

Pytanie 17

Ponadto w wycenie ofert należy uwzględnić mechaniczne zerwanie korzeni na głębokości 1m kłem na całej długości drogi str. L i P w odległości 1,5m od projektowanej krawędzi jezdni, zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót.

Załączniki:

1. przedmiar robót zaktualizowany
2. opis nasadzeń

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego [bip.sliwice.pl](https://bip.sliwice.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono przekazano Specyfikację Zamówienia.