

Sulęcin, dnia 04.04.2023r.

## WYJAŚNIENIE nr 4

### treści SWZ

DZ.272.2.2023.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

### **Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** Czy zamawiający dopuści do przetargu zmianę technologii termoizolacji nad piwnicą, z metody natryskowej na ocieplenie posadzki na parterze. Z uwagi na różne wykończenia posadzki, jego złego stanu i wykonywanych robót hydraulicznych wykonawca proponuje wykonanie ocieplenia posadzki i wylanie jej na nowo.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza wykonanie ocieplenia na stropie nad piwnicą pod warunkiem utrzymania istniejącego poziomu wykończonej posadzki.

**Pytanie nr 2** Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez wykonanie tynków? Czy wykonanie tynków polega na zbitiu tynków, gruntowaniu, wykonaniu nowych tynków, szpachlowanie i malowanie? Czy na położeniu tynków na istniejące tynki z wcześniejszym ich gruntowaniem?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający ustala zbitie tynków, gruntowanie, wykonanie nowych tynków, szpachlowanie na ul. Dudka 13, na pozostałych obiektach należy wykonać uzupełnienia zgodnie z dokumentacją. Na wszystkich obiektach należy wykonać podwójne malowanie.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)