



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ [cm]	POWIERZCHNIA [m²]
0.01	KŁATKA SCHODOWA	PLYTKI GRESOWE	314	28.44
0.02	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIEJ	PLYTKI GRESOWE	270	3.94
0.03	TOAleta MĘSKA	PLYTKI GRESOWE	270	6.56
0.04	TOAleta DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PLYTKI GRESOWE	270	4.93
0.05	PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ	PLYTKI GRESOWE	270	3.94
0.06	TOAleta DAMSKA	PLYTKI GRESOWE	270	4.92
0.07	POKÓJ NAUCZYCIELA	PANELE PODŁOGOWE	270	14.33
0.08	POKÓJ NAUCZYCIELA	PANELE PODŁOGOWE	270	14.33
0.09	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRESOWE	270	19.76
0.10	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV	700-1184	287.24
0.11	MAGAZYN SPRZĘTU	PLYTKI GRESOWE	270	14.93
0.12	SZATNIA DAMSKA	PLYTKI GRESOWE	270	7.80
0.13	UMYWALNIA DAMSKA	PLYTKI GRESOWE	270	7.61
0.14	TOAleta DAMSKA	PLYTKI GRESOWE	270	1.32
0.15	SZATNIA MĘSKA	PLYTKI GRESOWE	270	7.80
0.16	UMYWALNIA MĘSKA	PLYTKI GRESOWE	270	7.61
0.17	TOAleta MĘSKA	PLYTKI GRESOWE	270	1.32
0.18	KOTŁOWNIA	PLYTKI GRESOWE	314	13.53
0.19	ŁĄCZNIK Z NAŚWIETLEM	WYKŁADZINA PCV	310	62.52
SUMA POWIERZCHNI				512.82

UWAGI:

- kanały oznaczone \* należy wykonać z luźną ramką
- kształtki oznaczone "D" należy wykonać po pomiarze na budowie
- klapy rewizyjne
- przepustnice regulacyjne
- klapy pożarowe EI150
- instalacja freonowa z rur Cu
- ścienne jednostki układu MultiSplit
- nawiewnik okienny stalociśnieniowy z tłumikiem i czepnią
- kurtyna powietrzna z dwustopniową nagrzewnicą elektryczną i sterownikiem o danych: Q<sub>ne</sub>=4/6W; U=400V; I=0.41A; m=20.5kg



DASTORE  
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

INSTALACJE SANITARNE

Dastore Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl  
REGON: 36532908 NIP: 622 279 65 28

RZUT PARTERU-INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			
Projekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC		
Zadanie:	Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźmincu		
Investor:	GMINA DOBRZYCA Rynek 14 63-330 Dobrzyca		
Adres inwestycji:	działka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Koźminiec Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. MARIUSZ NIEBUDEK upr. bud. bez ogr. DOŚ/0422/PWBS/17	Nr rys. <b>IS-7</b>
	Sprawdzający	mgr inż. MARIUSZ WAŚNIEWSKI upr. bud. bez ogr. 108/DOŚ/06	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2019	Wersja:

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.