

**Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński**
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
fax +48 89 767 23 03

www.lidzbarkw.eu
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 02.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„1) Jakie będzie stężenie soli i do jakiej klasy antykorozyjnej maja być zabezpieczone profile?”

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Stężenie soli - roztwór 6-8%.

Zabezpieczenie antykorozyjne ze względu na agresywne środowisko C5-I, przykładowo: stali duplex typu 1.4462, wysokostopowych nierdzewnych stali austenitycznych z dodatkiem molibdenu typu 1.4529, 1.4539 (AISI 904L) lub odpowiednie powłoki z tworzyw sztucznych odpornych na warunki agresywne.

Pytanie nr 2:

„2) Szyby mają być przezierne czy przeciwsłoneczne? Jeżeli przeciwsłoneczne to jakie parametry dla szyb.”

Wyjaśnienie na pytanie nr 2:

Szyby przezierne, o współczynniku przepuszczalności światła maksymalnie $L_t=60\%$ i maksymalnej wartości współczynnika $g=40\%$ (ilość energii słonecznej przedostającej się przez pakiet).

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza