

R_DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
ul. I Daszyńskiego 28/34 , 88-100 Inowrocław

dotyczy: uzgodnienia projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice”

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. **opiniuje się pozytywnie.**

Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do:

- prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii, pokrycia kosztów ewentualnych awarii lub uszkodzeń sieci wodociągowej wynikłych wskutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody.
- powiadomienia Odbiorców o przyczynach braku dostarczanej wody oraz o terminie wznowienia dostaw wody uzgodnionym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odległości od czynnych i projektowanych sieci wodociągowych.
- wykonania regulacji skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu terenu
- uszkodzone skrzynki uliczne wymienić na nowe,
- zabezpieczenia wyposażenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieżą.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń sieci wodociągowej nie zinwentaryzowanych lub wyłączonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po rozwiązaniu kolizji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.

Okres ważności uzgodnienia: 2 lata licząc od daty jego wystawienia.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Jerzy Pindel