



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

SZP 2021/01/2021

Chrzanów, 29.01.2021.

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu na Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja sprzętu wraz z wykonaniem infrastruktury na potrzeby adaptacji pomieszczeń serwerowni – przetarg nr 126/2020.

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej j.w wybrano ofertę firmy:

INFOVER S.A ul. Zagnańska 61 25-528 Kielce - cena brutto oferty 179949,00

Oferty odrzucone:




- ITwares Spółka z ograniczona odpowiedzialnością** ul Sarmacka 10b/19, 02-972 Warszawa – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP tj. oferta nie spełnia warunków siwz. Zaoferowane urządzenia nie spełniają wymagań opisu w pkt.
 - 1.11 klimatyzacja - Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika – NIE
 - 2.11 klimatyzacja - Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika – NIESystem klimatyzacji będzie objęty co najmniej 5 letnim okresem gwarancji producenta.- NIE
- Aspar Sp.zo.o. ul. Karpacka 22 43-300 Bielsko-Biała** - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP tj. oferta nie spełnia warunków siwz. Zaoferowane urządzenia nie spełniają wymagań opisu w pkt.
 - 1.6 klimatyzacja - Minimalny zakres pracy przy temperaturze zewnętrznej dla każdej jednostki: od -15°C do 45°C – (-15 st. C do ~ 43 st. C)
 - 1.11 klimatyzacja - Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika – NIE
 - 1.12 klimatyzacja - Kontrolka/wskaźnik czyszczenia filtra – NIE
 - 2.11 klimatyzacja Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika – NIE
 - 2.12 klimatyzacja - Kontrolka/wskaźnik czyszczenia filtra - NIE

Podpisanie umowy nastąpi w dniu w dniu 29.01.2021 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Sporządził:

Z poważaniem
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892