


Instalację oświetleniową i gniazd wykonać w tynku.  
Osprzęt z tworzywa wtykowy w pomieszczeniach  
gospodarczych wtykowy szczelny.  
Typy opraw zgodnie z opisem.  
Przekroje przewodów i wielkości zabezpieczeń  
zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

ochrona od porażeń:  
samoczynne odłączenie w układzie TN-S



**nadzór projektowanie**  
branża elektryczna  
**jarosław szczęśny**

ul. Jerzego Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek  
nip 889-107-52-31  
tel.: 604 297 874  
e-mail: jarek.szczesny@interia.pl

Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku  
handlowo-usługowego na budynek użyteczności  
publicznej

Adres: Tłuchowo, dz. nr 168/4, 169/5, obr. 00157  
Tłuchowo, jedn. 040808\_2 Tłuchowo

Inwestor: Gmina Tłuchowo  
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna - piwnica

Projektant: inż. Jarosław Szczęśny upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	Podpis:	Branża Elektryczna Data 12.2023	Skala 1:100 Nr rys. <b>1</b>
--	---------	--	---------------------------------------