

Szanowni Państwo

Proszę o wycenę przeglądu przepompowni ścieków Amarex N F65-170/032 ULG-136

Ilość pomp - (2 szt.).

Lokalizacja : Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2, 85-102 Bydgoszcz.

Zakres przeglądu winien obejmować co najmniej:

- 1) Demontaż i montaż pomp w przepompowni ,
- 2) Przegląd szafy sterowniczej,
- 3) Czyszczenie i dezynfekcję poszczególnych elementów pompy,
- 4) Weryfikację podzespołów,
- 5) Impregnację silnika pompy,
- 6) Wymianę co najmniej: kompletu łożysk, uszczelnienia mechanicznego górnego, uszczelnienia mechanicznego dolnego, oleju,
- 7) Próby prądu,
- 8) Malowanie,
- 9) Uruchomienie pompy,
- 10) Transport
- 11) Pomiar poboru prądu podczas pracy
- 12) Czyszczenie zbiornika (wóz asenizacyjny).

W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu nadmiernego zużycia innych niż w/w części Wykonawca zobowiązany będzie przed dokonaniem wymiany do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do kosztów.

Zamawiający zbiera oferty w celu oszacowania kosztów. Ewentualne zlecenie przeglądu nastąpi odrębnie.