


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl



Gmina Kwilcz
Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz

1. M. Kłodawski
02.02.2024
MM

W/ znak: RRG.7234.2.2024.DR
N/ znak: PSGPO.ZMSM.773.5004.101023.24

z dnia 10-01-2024
z dnia 26-01-2024

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: wielkopolskie Gmina: Kwilcz Miejscowość: Rozbitek dz. 64

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej gruntowej

Szanowni Państwo,
nawiązując do pisma z dnia 10-01-2024 w sprawie jw. uzgadniamy skrzyżowanie drogi z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 250 wybudowanym przed rokiem 2001 przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu w terenie na podstawie istniejących - zabudowanych nad osi gazociągu słupków znacznikowych oraz przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osi gazociągu ustalających rzeczywistą trasę gazociągu oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. Informacyjnie podajemy, że głębokość ułożenia gazociągu tj. odległość mierzona od górnej tworzącej rury do powierzchni terenu mieści się w granicach od 0,8 m - 1,4 m.
2. Gazociąg posiada strefę kontrolowaną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Zgodnie z Dz. U. poz. 640 odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.
3. Prace w obrębie strefy kontrolowanej należy wykonywać wyłącznie ręcznie i pod nadzorem służb PSG a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu od osi gazociągu.

4. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić PSG sp. z o.o - Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, 61-860 Poznań ul. Za Groblą 8 - Dział Stacji i Sieci Gazowych, nadzor.poznan@psgaz.pl tel. 61-8545-657, -246 co najmniej 14 dni wcześniej celem zabezpieczenia nadzoru.
5. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunków (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.
6. Przed przystąpieniem do prac należy przesłać zlecenie do **Działu Stacji i Sieci Gazowych** na płatny nadzór z podaniem:
- numeru uzgodnienia
 - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy
 - terminu rozpoczęcia prac w miejscu skrzyżowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć do Działu Stacji i Sieci Gazowych inwentaryzację powykonawczą skrzyżowania, która winna zawierać:
- a) mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej wraz z powstałym punktem pomiarowym w miejscu skrzyżowania, wykonaną zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzoną oryginalną pieczęcią przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
- b) mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DWG lub DXF w układzie 2000, która powinna zawierać następujące dane:
- w miejscu skrzyżowania należy podać rzędną góry rury gazociągu i rzędną góry projektowanego uzbrojenia oraz współrzędne początku i końca rury ochronnej (jeżeli taka została zamontowana)
 - miejsce skrzyżowania opisać z podaniem nazwy gminy, obrębu i numeru działki
 - kolorystyka obiektów powinna być zgodna z obowiązującymi standardami mapy cyfrowej
8. Ważność uzgodnienia wynosi dwa lata licząc od daty wystawienia.

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Dział Stacji i Sieci Gazowej

Sprawę prowadzi:

Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Mijaniem Sieciowym

Joanna Kasperuk

