

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 24.10.2023r.

Nr postępowania : RR.271.21.2023

Dotyczy postępowania pod nazwą:

„Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem.”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje.

1. Proszę o określenie z jakiej klasy gazobetonu należy wykonać ściany nośne - opis techniczny projektu budowlanego wskazuje na gazobeton odm 700, natomiast projekt techniczny gazobeton odmiany 09 (odmiana 700 to klasa 5- najwyższa z dostępnych na Polskim rynku).

Odp. W projekcie ściany nośne określono do wykonania z pustaków ceramicznych na cienkowarstwowej zaprawie systemowej, o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ [W/(mK)] = 0,278.

2. Proszę o informację czy zachować projektowane współczynniki dla stolarki zewnętrznej czy skorygować je do wymaganych aktualnie $U=0,9$ dla okien i $U=1,3$ dla drzwi zewnętrznych?

Odp. Należy spełnić warunki określone dla okien i drzwi określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.), pkt 1.2, wartość od 31 grudnia 2020r. zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieranych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być

większe niż wartości $U_{(\max)}=0,9$ [$W/(m^2 * K)$] dla okien i $U=1,3$ [$W/(m^2 * K)$] dla drzwi zewnętrznych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na elewacji zamiennie imitacji deski (która nie będzie wymagała tak częstej okresowej konserwacji i jest bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych) oraz imitacji płytki klinkierowej?

Odp. Zastosowanie okładzin elewacyjnych drewnopodobnych w postaci okładzin ceramicznych (płyt elewacyjnych) jest możliwe. Należy zwrócić uwagę na zapisy MPZP, które ograniczają możliwość zastosowania niektórych materiałów, zwłaszcza sidingu. Zastosowanie elementów okładzin i wykończenia elewacji z materiałów sztucznych (plastikowy siding) nie jest dozwolone przez Inwestora.

WÓJT GMINY WICKO


mgr inż. *Dariusz Wałękiewicz*