



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Sanatorium Uzdrowiskowe**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22  
**Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944**  
**Konto bankowe:** Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
**Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Uzdrowiskowe  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kołobrzegu  
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg  
tel. centr. +48 94/35 44 620  
NIP 671-15-54-411

Kołobrzeg, dnia 21 grudnia 2023 r.

Nr postępowania: 50/2023

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  
**„Modernizacja sieci sanitarnej oraz pokoi i pomieszczeń socjalno – biurowych w budynku niskim A”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pytanie nr 5:**

Proszę o doprecyzowanie zakresu dostarczenia mebli do pokoi. Przedmiar opisuje dostawę stołu okrągłego (1 kpl) oraz komody (1 kpl). Opis przedmiotu zamówienia w zakresie mebli obejmuje: komodę (1 szt.), stół okrągły (6 szt.), łóżka (7+1+1 szt.) oraz kontenerki (11 szt.). Proszę o informację co należy uwzględnić w ofercie w zakresie wyposażenia meblowego i w jakich ilościach?

**Odp.:** Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie zabudowy meblowej będącej trwałym wyposażeniem pokoi m.in.: szaf, paneli ściennych, zabudowy kuchennej, blatów/biurek montowanych przy panelach ściennych oraz ruchomych elementów meblowych wymienionych (wraz ze wskazaniem ilości) w załączniku nr 7.1 – 7.2 do SWZ – **OPZ meble**, tj.:

1. Komoda – 1 szt.
2. Stół – 6 szt.
3. Obicia łóżek – 7 szt.
4. Łóżko – 1 szt.
5. Łóżko – 1 szt.
6. Kontenerki – 11 szt.

**Pytanie nr 6:**

Po czyjej stronie jest wyniesienie obecnego wyposażenia z pokoi? Jeśli po stronie wykonawcy, to czy meble są do utylizacji, czy będzie należało je wynieść w miejsce wskazane przez zamawiającego, jeśli meble będą do utylizacji to kto będzie pokrywał jej koszt wykonawca czy zamawiający?

**Odp.:** Stała zabudowa meblowa znajdująca się w pokoju będzie podlegała wyniesieniu i utylizacji przez wykonawcę. Wykonawca pokryje również koszty utylizacji. Stoliki, łóżka, telewizory zostaną wyniesione przez zamawiającego. Cała armatura znajdująca się w łazienkach również jej demontaż i utylizacja są po stronie wykonawcy.

**Pytanie nr 7:**

W projektach pokoi nr 112 i 315 wskazano, że lodówki są na wyposażeniu zamawiającego, czy do pozostałych 4 pokoi należy doliczyć lodówki podblatowe?

**Odp.:** We wszystkich pokojach lodówki zostaną dostarczone przez zamawiającego, do każdego pokoju zostaną zamontowane we wnękach lodówki wolnostojące.

**Pytanie nr 8:**

Czy dostawa telewizorów jest po stronie wykonawcy, jeśli tak to proszę o wskazanie danych technicznych.

**Odp.:** Dostawa telewizorów należy do zamawiającego, wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyty na telewizory.

**Pytanie nr 9:**

Czy dostawa zasłon i firan jest po stronie wykonawcy?

**Odp.:** dostawa tekstyliów do pokoi nie leży po stronie wykonawcy.

**Pytanie nr 10:**

W związku z rozbieżnościami w wyposażeniu pokoi pomiędzy projektem, przedmiarem a dokumentami pt.: „OPZ meble” proszę o jednoznaczne zestawienie wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.

**Odp.:** W każdej wizualizacji w części **Zabudowa meblowa** została na zielono zaznaczona stała zabudowa meblowa, którą wykonawca musi w kalkulować w cenę. Dodatkowo w pozycji 1.1. Formularza oferty musi wyodrębnić cenę za meble wolnostojące opisane w OPZ *meble*.

**Pytanie nr 11:**

Projektowane „niskie brodziki” oraz poręcze dla osób NPS sugerują, że to mają być łazienki dla tych osób niepełnosprawnych. Czy pozostałe urządzenia sanitarne (umywalki i ustępy) też mają spełniać wymogi dla osób NPS?

**Odp.:** Niskie brodziki i poręcze zostały zastosowane z uwagi na pacjentów przebywających w sanatorium (głównie osoby starsze), pokoje i łazienki nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

**Pytanie nr 12:**

W projekcie branży sanitarnej pokazano pionowy wentylacji hybrydowej (rura Spiro d=160mm + izolacja), których brak jest w wizualizacji łazienek. Czy pionowy należy wykonać jako "wolnostojący" i obudować płytami np. G-K z wykończeniem zgodnym z aranżacją pomieszczenia, czy też prowadzić w "bruździe ściiennej"?

**Odp.:** Pionowy wentylacji hybrydowej należy wykonać jako „wolnostojący” i zabudować oraz wykończyć zgodnie z aranżacją pomieszczenia.

**Pytanie nr 13:**

W dokumentacji nie występuje projekt branży elektrycznej, załączono tylko kłady ścian pokoi zawierające rozmieszczenie punktów. Prosimy o załączenie projektu branży elektrycznej w zakresie instalacji silnoprądowych oraz niskoprądowych całego zakresu objętego zamówieniem celem prawidłowej wyceny oraz uzyskania szczegółowej specyfikacji materiałowej oraz rozwiązań technicznych.

**Odp.:** Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez instalatora z uprawnieniami elektrycznymi w zakresie instalacji niskoprądowych i silnoprądowych. Wykonawca powinien w tym zakresie dokonać oględzin z natury i dobrać odpowiednie zabezpieczenia elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że zlokalizowanie gniazd oraz włączników w odległości 30 cm od kranu jest prawidłowe.

**Odp.:** Lokalizacja gniazd i wyłączników powinna być zlokalizowana min 60 cm od przyboru sanitarnego.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o potwierdzenie czy należy zastosować przewody o klasie reakcji na ogień wg CPR - Eca tak jak określono to w przedmiarze - "przewód YDY".

**Odp.:** Z uwagi na specyfikę podmiotu należy zastosować przewody YnDY o klasie DCA.

**Pytanie nr 16:**

W uwagi na powyższe niejasności oraz okres świąteczny, który utrudnia pozyskanie ofert od dostawców proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 04.01.2024 r.

**Odp.:** Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne:

1) zastępuje się załącznik nr 6 do SWZ – **zm. nr 1** załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego projektowane postanowienia umowne.

2. Rozdział II SWZ. Pkt 2 Sposób oraz termin składania ofert. Termin składania ofert, pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez: **Platformę** do dnia: **05.01.2024 r., o godz. 10:00.**

3. Rozdział III SWZ. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert, pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **05.01.2024 r., o godz. 10:30.**

4. Rozdział III SWZ, pkt 3) Sposób oraz termin składania ofert. Termin związania ofertą, otrzymuje nowe brzmienie:
- 1) „Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni, tj. do dnia **03.02.2024 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ Sanatorium  
Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu  
/-/mgr Maciej Bejnarowicz