

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/113/2024 na „Remont budynku przy ul. Boisko 8 w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 13.03.2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o następującej treści:

- 1) *W związku z brakiem możliwości uzyskania spadku rynny nad istniejącym gzymsem w celu uzyskania spadku należy obudować i docieplić gzyms a rynnę umieścić na końcu gzymsu.*

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 3.3 w sposób następujący:

Modyfikacja z dnia 15.03.2024 r.:

- a) ~~Wykonanie nowego pasa podrynnowego i nadrynnowego ok. 25 m.b. wraz z gzymsem blachą ocynkowaną 0,55 mm, RAL – 7044.~~
- b) Docieplenie gzymsu.**
- c) Zabudowanie gzymsu blachą ocynkowaną 0,55 mm RAL 7044.**
- d) Wykonanie nowego pasa nadrynnowego.**
- e) Zamocowanie nowych rynhaków.**

- 2) *W miejscu łączenia dachu garażu ze ścianą proponuję wkleić pas papy na dachu z wywinięciem papy na ścianę do wysokości 50cm powyżej dachu i zakończyć listwą okapową.*

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 3.3 w sposób następujący:

Modyfikacja z dnia 15.03.2024 r.:

- ~~gg) Montaż pasa papy nawierzchniowej wentylowanej o szerokości ok. 50 cm na całej długości styku budynku OPEC z dachem garaży (na wykonanej obróbce blacharskiej na styku dachu ze ścianą w celu lepszego zabezpieczenia ściany budynku).~~
- gg) Dwukrotne zagruntowanie ściany budynku nad dachem garaży do wysokości 50 cm.**
- hh) Położenie na ścianie masy uszczelniającej KMB (zbrojonej siatką PE) do wysokości 50 cm.**

- ii) Wykonanie klinu ze styropianu o boku 15 cm na łączeniu ściany z powierzchnią dachu garaży.
 - jj) Wklejenie pasa papy o szerokości 50 cm z czego 20 cm na ścianie na łączeniu ściany z dachem garaży.
 - kk) Montaż mechaniczny listwy systemowej na całej długości zamontowanej papy na górnej krawędzi papy.
- ll) Przygotowanie podłoża pod zastosowane materiały izolacyjne zgodnie z kartą techniczną producenta systemu.

Na końcu pkt. 3.3 SWZ dodana została uwaga o treści:

Uwaga: materiały wykorzystane do uszczelnienia styku ściany budynku z dachem garaży muszą pochodzić z jednego systemu.

W związku z powyższym Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia **22.03.2024** r. do godz. odpowiednio **12:00** oraz **12:05**.

Zmiany zapisów SWZ w zakresie opisanym w niniejszym piśmie uwzględnione zostały także w załączniku nr 2 do SWZ.

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.