

Warszawa, dnia 26 czerwca 2024 r.

Nr sprawy: WAG.262.8.2024

**Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego zlokalizowanego przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie**

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Jaka jest moc umowna i moc przyłączeniowa obiektu?

**Odpowiedź:**

Moc umowna obiektu wynosi 720 kWh (przyłącze I) i 550 kWh (przyłącze II).  
Moc przyłączeniowa wynosi 950 kWh dla każdego przyłącza.

**Pytanie 2**

Czy obiekt znajduje się pod ochroną zabytków? Jeśli tak, czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków?

**Odpowiedź:**

Budynek nie znajduje się pod ochroną zabytków.

**Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie sprzedawcy energii i Operatora Systemu dystrybucji.

**Odpowiedź:**

Sprzedawcą energii elektrycznej jest Entrade Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa.

**Pytanie 4**

Czy cena brana pod uwagę w kryterium oceniania to cena brutto czy netto ?

**Odpowiedź:**

Cena oferty brutto zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z zapisami OPZ w części I ust 1 pkt 2c występuje zapis o konieczności montażu optymalizatorów mocy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie termin składania ofert i termin otwarcia ofert.**

  
.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej