

Lubenia, dnia 26.01.2022r.

BI.7014.10.2022

**Warunki
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
w m. Siedliska**

Wnioskodawca: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

Projektowanego przyłącza wodociągowego w m. Siedliska według następujących zasad:

- miejscem włączenia jest istniejący wodociąg o średnicy Ø90 mm z rur PE typ SDR-17 na działce nr ewid. 1890/2 w m. Siedliska, zaznaczone na załączniku graficznym kolorem czerwonym,
- przyłącz wodociągowy zaprojektować i wykonać w jednolitym systemie materiałowym z rur PE o średnicy od Ø90 mm typ SDR 17 na ciśnienie 1,0MPa lub typ SDR 11 na ciśnienie 1,6MPa
- włączenie do wskazanego wodociągu poprzez opaskę produkcji JAFAR- Jasło lub trójnik,
- na wykonanym przyłączy wodociągowym ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową 40 cm od poziomu terenu,

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej ważne do dnia 26.01.2024 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Zastępca Wójta
Paweł Kłeciak

