

Złącze energetyczne (po stronie ENEA) – do wyniesienia z budynku SUW Stępuchowo (odrębne opracowanie)

Pompownia ścieków w zbiorniku DN1500

Szafa sterownicza pompowni

2 x kabel energetyczny YKY 4x10 w rurze osłonowej typ AROT KR50 niebieskiej.
Jeden poprowadzić do zewnętrznego złącza energetycznego (L=20 mb + bednarka FeZn 30x4), drugi poprowadzić do budynku SUW Stępuchowo pomieszczenie rozdzielni energetycznej, zaślepić i pozostawić nadmiar około 5 mb w pomieszczeniu (L=25 mb + bednarka FeZn 30x4).

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:	Gmina Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek		
Inwestycja:	Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stępuchowo do istniejącego rurociągu grawitacyjnego w Kozielsku		
Branża: Sanitarna / elektryczna		**Stadium:** Projekt techniczny	
Stanowisko:	**Imię i nazwisko**	**Numer i zakres uprawnień budowlanych**	**Podpis**
Projektował: (branża sanit.)	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych **nr ewid. WKP/0143/POOS/12**	
Sprawdziła: (branża sanit.)	mgr inż. Helena Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych **nr ewid. WKP/0114/POOS/06**	
Projektował: (branża elektr.)	tech. Adam Siatkowski	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne **nr ewid. UAN-6345/805/84**	

Treść rysunku Projekt zagospodarowania terenu - teren SUW Stępuchowo	**Skala** 1:200	**Data** grudzień 2022	
	Nr rys. 02	**Rev:** A	46