



Gmina Jedwabno

znak sprawy: RSO.271.2.2022.RB

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń  
- Rekownica**

**GMINA JEDWABNO**  
ul. Warmińska 2  
12-122 JEDWABNO  
NIP 7451811359, R-51074

Jedwabno, 23.03.2022 r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2**

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń - Rekownica, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający uzna za równoważne, do zaprojektowanych studni betonowych prefabrykowanych z wkładką wykonaną z poliuretanu - PU, studnie betonowe z kinetami pokrytymi powłoką z żywic epoksydowych?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

**WÓJT**

*Sławomir Ambroziak*



**POLSKI  
ŁĄD**

