

**ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 2
tel. (025) 68-561-40; woj. mazowieckie
NIP: 826-13-92-546, REGON: 710422250

Pilawa, dnia 18.03.2024 r.

W. M...
27 MAR 2024
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Renata Sypioł

Wnioskodawca:

**Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Radomiu
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA*
**do sieci kanalizacyjnej nowo projektowanego przyłącza kanalizacyjnego usytuowanego
na dz. nr 1289/3 i 1289/42 położonych w Pilawie.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie, w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2024 r. wyraża zgodę na rozbudowę i włączenie do miejskiej sieci sanitarnej, nowo zaprojektowanego przyłącza kanalizacyjnego usytuowanego na działkach nr 1289/14 (własność gminna) i 1289/3 (Posterunek Policji) w miejscowości Pilawa, ul. Letniskowa 3, 08-440 Pilawa, po uwzględnieniu następujących warunków:

I. Kanalizacja

1. Przyłącze kanalizacyjne wykonać w systemie grawitacyjnym.
2. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego za pomocą nowo wybudowanej studni inspekcyjnej S1.
3. Przyłącze kanalizacyjne na odcinku od S1 do S4 wykonać z rur SN 8 160/4,7 mm.
4. Głębokość posadowienia przyłącza kanalizacyjnego powinna wynosić min. 1,00 m. Na przyłączu kanalizacyjnym na odcinku grawitacyjnym od S1 do S4 należy zaprojektować 4 studnie rewizyjne (inspekcyjne) o średnicy min 315 mm, przykrytą włazem żeliwnym o min. nośności 12,5 T.
5. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw zalewowym na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pilawie.
8. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
9. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na wejście na dz. 1289/14 oraz prowadzenie na niej robót od właściciela nieruchomości(UMiG Pilawa).
10. Roboty montażowe przy wcięciu do sieci kanalizacyjnej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika ZGK w Pilawie.

26 MAR 2024
TR-2743/24

057-26/19

Pan

11. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
12. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
13. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze kanalizacyjne do odbioru przez uprawnionego pracownika ZGK Pilawa.
14. Po wybudowaniu przyłącza sanitarnego zostanie zawarta umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, która określi odpowiedzialność za przyłącza oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi.
15. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania .

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Pilawie
mgr inż. Piotr Pawlak